

关于中色股份印尼阿曼铜冶炼项目燃气蒸汽锅炉、天然气计量柜及调压投标人提问：当汽轮发电机检修时，6.0MPa 高压蒸汽部分会减压至2.5Mpa，其余全部减压至0.6MPa，减压装置需要不需要供应商提供？

我司回复：其中减压装置不需要投标人提供